

证书编号: 0301546110507R1M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

常州新北区通江北路 19 号 213031

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号 213031

获证产品

APD 系列通信用柴油发电机组(251KW-2000KW, 重庆康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

认证依据产品标准

YD/T502-2007*

上述产品满足通信电源设备认证实施规则的要求, 认证模式

型式试验+初次工厂检查+获证后监督

特此证明

颁证日期: 2015 年 04 月 29 日

证书有效期至 2018 年 04 月 28 日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心 (盖章)

TL Certification Centre

中心主任 (签字)

Director



产品认证
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号: 0301546110507R1M

申请单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

生产单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

获证产品: APD 系列通信用柴油发电机组(251kW-2000kW, 重庆康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

产品型式试验项目:

YD/T502-2007:

启动性能、电压整定范围、稳态电压偏差、瞬态电压偏差和电压恢复时间、电压不平衡度、频率降、稳态频率带、瞬态频率差和频率恢复时间、冷热态电压变化、线电压波形正弦性畸变率、电压谐波因数(THF)、噪声、燃油消耗率、机油消耗率、检查密封性、接地检查、绝缘电阻、抗电强度、相序、自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、外观质量、监控接口、自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、自动补给功能

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发动机	NTA 系列/KTA/QSK 系列	重庆康明斯发动机有限公司
发电机	HC/LV/P 系列	康明斯发电机技术(中国)有限公司
控制单元	DSE 系列	Deep Sea Electronics Plc



第三次监督 (章)

结论: