

证书编号: 0301946110800R2M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号 213031

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号

获证产品

A(含 AC)系列通信用柴油发电机组(400-1024kW, 美国康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2007*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 认证模式型式试验+初次工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

证书有效期至: 2022 年 05 月 03 日

首次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心有限公司
TL Certification Centre Co., Ltd.



签发人:
Signed by

李斌



扫码关注
“泰尔认
证”微
信公
众号,
获取更
多信
息。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号： 0301946110800R2M
 申请单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司
 生产单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司
 获证产品： A(含 AC)系列通信用柴油发电机组(400-1024kW，美国康明斯发动机有限公司发动机，康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)
 产品具体型号： AC550、AC1100、AC1410
 产品型式试验项目：
 YD/T502-2007：

启动性能、电压整定范围、稳态电压偏差、瞬态电压偏差和电压恢复时间、电压不平衡度、频率降、稳态频率带、瞬态频率差和频率恢复时间、冷态电压变化、线电压波形正弦性畸变率、电压谐波因数(THF)、噪声、燃油消耗率、机油消耗率、检查密封性、检查接地、绝缘电阻、抗电强度、相序、自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、外观质量、监控接口、自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、自动补给功能

关键元器件和材料信息：

关键元器件和材料	型号	供方
发电机(请注明具体系列型号)	HC 系列(HCI544C, HCI634J)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机(请注明具体系列型号)	QS 系列(QSX15G8, QST30G4)	美国康明斯发动机有限公司
控制单元(控制板或控制模块, 确保现场可核查)	DSE 系列(DSE6120, DSE7320)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心有限公司
(章)

2019年05月21日



第三次监督 (章)
结论：